

Evidencija poziva, Status Zatvoren



Broj naloga: 9ARS10019960
Ime pozivaoca: PREDRAG dan 11/29/2024 12:54:34
PREDOJEVIĆ a PM
Opis kvara: L8 stoji na 2. spratu, ne reaguje na komande.

Broj naloga kupca:

Naziv lokacije: EMPIRET DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Broj opreme: 44011782
Vrsta opreme: Lift
ID Opreme: L8
Ulica: TREŠNJINOG CVETA 11
Grad: BEOGRAD
Poštanski broj: 11090

Ime servisera: Stefan PETEU
Vreme poziva: 29.11.2024 13.14.15
Vreme dolaska: 29/11/2024 13:57:21
Vreme završetka: 29/11/2024 14:12:04

Stanje prilikom dolaska: Ne radi - Na spratu - zatvorena vrata
Opis kvara pozivaoca: 29/11/2024 12:54 PREDOJEVIĆ
L8 stoji na 2. spratu, ne reaguje na komande..

Korišćeni rezervni delovi:

Stanje prilikom odlaska: 01 Oprema radi, vraćanje u normalan rad

Komentari za kupca: Korisnik prijavio lift koji je isključen istom potrebna
zamena frekventnog regulatora

Potpis kupca

No Signature Available

Ime kupca:

"Ovaj imejl se automatski kreira OBAVEŠTENJE: Informacije koje su sadržane u ovom imejlu i svi prilozi su strogo privatni i poverljivi i mogu imati zakonske privilegije. Ukoliko vi niste primalac koji je trebalo da dobije imejl, molimo kontaktirajte pošiljaoca povratnim imejlom. U ovom slučaju ne treba da koristite, razlašavate, distribuirate, reprodukujete, skladištite ili postupate u skladu sa ovim mejlom ili bilo kojim priložima, treba da uništite ovaj imejl i sve priloge ili kopije. Preduzeli smo mere predostrožnosti da umanjimo rizik od prenošenja softverskih virusa, ali vam savetujemo da sami izvršite proveru virusa na ovom imejlu i svim priložima koje sadrži. Ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu izazvanu softverskim virusima. Kone d.o.o., Omladinskih Brigada 90 D, sprat 6, 11070 Beograd-Novi Beograd, telefon: +381 11 3591 230, email: CustomerCareCenterRS@Kone.com"