



Testiranje / Puštanje u rad Defektaža Servisiranje Održavanje Ostalo

Serviser: SZR COL" RN: _____ Datum: 13.09.2025

*Tip uređaja: DDP 30KW *Kupac / Vlasnik: KK Centar Empirel

*Broj artikla: 0169.03.12 *Odgovorno lice: Predrag Predojevic

God./mes. proizvodnje: _____ Instalater: _____

*Serijski broj: _____ Lokacija opreme: Beograd

Prodavac: ACO Mesto intervencije: KK Centor

Garantni rok: Van gar. roka: ACO kontakt: Lici Nened

Sistem:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Prepumpno okno | <input type="checkbox"/> Ventilsko okno | <input type="checkbox"/> Siva otpadna voda |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prepumpni samostojeći uređaj | <input type="checkbox"/> PPOV | <input type="checkbox"/> Crna otpadna voda |
| <input type="checkbox"/> Separator masti | <input type="checkbox"/> Zaštita od povratnog toka | <input checked="" type="checkbox"/> Zamašćena otpadna voda |
| <input checked="" type="checkbox"/> Separator naftnih derivata | <input type="checkbox"/> Ostalo | <input type="checkbox"/> Ostalo |

Fluid:

Defektaža / Kontrola / Testiranje:

- Ispravna ugradnja i uslovi eksploatacije
- Ispravan rad uređaja / opreme
- Kvar / nedostatak uređaja / opreme
- Neadekvatna montaža / ugradnja
- Neodgovarajući uslovi eksploatacije
- Neodgovarajući fluid
- Oštećenje pri transportu / ugradnji
- Pogrešno podešavanje / setovanje
- Ostalo

*Opis: ZAMENJA RADNOG KOLA NA PUMPI

Prilog: Opis Skica Foto Priznavanje garancije: Da Ne

Opis servisiranja / održavanja / testiranja:

- DEMONTAŽA PUMPE
 - ZAMENJA RADNOG KOLA
 - MONTAŽA PUMPE
 - PUŠTANJE U RAD

Specifikacija delova i troškova:

*Pređena kilometraža: _____ *Utrošeni sati: _____
 *Rezervni delovi i materijal: _____

*ACO: _____ *Serviser: _____ Projektant / Izvođač / Nadzor: _____ *Kupac / Vlasnik: _____