

Evidencija o posetama radi održavanja

KONE nalog 000877390784
 Broj ugovora 41890846

Naziv lokacije EMPIRET DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
 SAP broj opreme 44011775
 Serijski broj proizvođača 44011775
 ID Opreme L1
 Adresa TREŠNJINOG CVETA 11
 Grad BEOGRAD
 Poštanski broj 11090

Prisustvovao Branimir MILENKOVIC
 Datum posete 6/12/2026 11:21:06 AM

Evidencija servisnih usluga	
Задаци на доњем прилазу	Modul status
Проверите стање улаза и ходника	✓
Проверите сигнализацију на прилазима	✓
Провера панела на вратима прилаза и рад врата прилаза	✓
Проверите вођицу прилазних врата	✓
Проверите праг врата кабине лифта	✓
Задаци на највишем прилазу	Modul status
Проверите мотор за врата кабине	✓
Проверите рад кабинских врата	✓
Проверите ремен мотора врата	✓
Проверите контакт врата кабине и контакт за закључавање	✓
Проверите профил шине	✓
Проверите синхронизационо уже	✓
Задаци за кров кабине лифта	Modul status
Проверите батерију аларма за хитне случајеве	✓
Проверите батерије електричног уређаја за отпуштање кочнице; ако је применљиво	✓
Проверите горње водеће клизаче	✓
Проверите подмазивач водилице, ако постоји	✓
Check elevator car roof stop switch(es) and inspection drive unit, if applicable	✓
Задаци у зони надвишења возног окна	Modul status
Провера сидра/срца носећег ужета	✓

Провера челичне носеће ужади	✓
Провера ужета регулатора прекорачења брзине	✓
Провера механизма регулатора прекорачења брзине	✓
Задачи на крову кабине лифта за контратег	Modul status
Провера челичне носеће ужади	✓
Провера ужета регулатора прекорачења брзине	✓
Провера горњих клизних водилица противтега	✓
Провера рама противтега челичног ужета, ременица, штитника ужета и тегова за испуну	✓
Провера доњих клизних водилица противтега	✓
Проверите подмазивач водилице, ако постоји	✓
Провера компензационог ланца ако је применљиво	✓
Задачи у кабини лифта на прилазу	Modul status
Проверите дугме за отварање врата и да врата кабине раде	✓
Проверите осветљење кабине лифта	✓
Задачи у окну лифта - доњи део	Modul status
Провера челичне носеће ужади	✓
Провера ужета регулатора прекорачења брзине	✓
Задачи на прилазу код контролера лифта	Modul status
Тестирање уређаја за резидуалну струју	✓
Провера даљинског/локалног алармног система и телефонске/интерфонске везе са резервним напајањем	✓
Задачи у кабини лифта са затвореним вратима	Modul status
Проверите знакове	✓
Проверите унутрашњост кабине лифта	✓
Проверите кабинску сигнализацију, где је постављена	✓
Провера панела врата кабине лифта	✓
Проверите доње вођице врата кабине	✓
Задачи на свим међусpratним прилазима и на највишем прилазу током кретања навише у нормалном режиму	Modul status
Проверите вођицу прилазних врата	✓
Проверите стање улаза и ходника	✓
Проверите сигнализацију на прилазима	✓
Провера панела на вратима прилаза и рад врата прилаза	✓
Задачи на доњем прилазу са отвореним вратима	Modul status
Провера јаме лифта	✓
Задачи у јами лифта	Modul status
Проверите доње водеће клизаче кабине	✓

Проверите компензациони ланац, ако постоји	✓
Проверите колекторе уља, ако постоје	✓
Проверите дужину ужета регулатора брзине ако постоји	✓
Верификација дужине ужета и прекидача регулатора брзине противтеже; ако је применљиво	✓
Проверите одбојнике	✓
Проверите водич компензационог ланца, ако постоји	✓
Проверите сигурносни пут	✓
Завршите посету одржавања	Modul status
Попуњавање књиге одржавања	✓
Враћање уређаја у нормалан рад	✓

Ovo je evidencija o završetku gore pomenutih modula održavanja. Ukoliko postoje stavke na koje moramo da vam skrenemo pažnju, nakon ove posete član našeg tima će vam se javiti.

Komentari tehničara

Potpis Kupca

Nema dostupnog potpisnika

Ime kupca

"Ovaj imejl se automatski kreira OBAVEŠTENJE: Informacije koje su sadržane u ovom imejlu i svi prilozi su strogo privatni i poverljivi i mogu imati zakonske privilegije. Ukoliko vi niste primalac koji je trebalo da dobije imejl, molimo kontaktirajte pošiljaoca povratnim imejлом. U ovom slučaju ne treba da koristite, razglašavate, distribuirate, reprodukujuete, skladištite ili postupate u skladu sa ovim mejlom ili bilo kojim priložima, treba da uništite ovaj imejl i sve priloge ili kopije. Preduzeli smo mere predostrožnosti da umanjimo rizik od prenošenja softverskih virusa, ali vam savetujemo da sami izvršite proveru virusa na ovom imejlu i svim priložima koje sadrži. Ne možemo prihvatiti odgovornost za bilo koji gubitak ili štetu izazvanu softverskim virusima. Kone d.o.o., Omladinskih Brigada 90 D, sprat 6, 11070 Beograd-Novi Beograd, telefon: +381 11 3591 230, email: ksb.info@KONE.com"